



Ayuntamiento de Villamiel de Toledo

INFORMA

SE COMUNICA QUE COMO CONSECUENCIA DE LA TORMENTA DE ESTA PASADA NOCHE, SE HA AVERIADO EL MOTOR DE LA BOMBA DEL POZO PRINCIPAL QUE ABASTECE AL PUEBLO. EL SEGUNDO POZO DEBIDO AL DESCENSO DEL NIVEL FREATICO NO TIENE CAUDAL SUFICIENTE PARA ABASTECER LAS NECESIDADES ACTUALES DEL PUEBLO. POR ESTE MOTIVO HA SIDO NECESARIO CORTAR EL SUMINISTRO HASTA QUE EL POZO SECUNDARIO SE RECUPERE Y PODAMOS IR EXTRAYENDO AGUA HACIA LA POTABILIZADORA.

DEBIDO AL BAJO CAUDAL DE EXTRACCION HASTA QUE SE PROCEDA A LA SUSTITUCION DEL MOTOR DE LA BOMBA PRINCIPAL, ES NECESARIO QUE EL USO DEL AGUA SEA EL IMPRESCINDIBLE POR LO QUE SE SOLICITA A LOS VECINOS QUE NO UTILICEN AGUA PARA LAS PISCINAS, RIEGOS, BALDEOS DE PATIOS, LIMPIEZAS DE VEHICULOS, ETC.

LA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL PERMANECERA CERRADA HASTA QUE SE RESTABLEZCA EL SUMINISTRO NORMAL.

SE HA PROCEDIDO A AVISAR A LA EMPRESA QUE INSTALÓ LA BOMBA DEL POZO PRINCIPAL Y EN ESTOS MOMENTOS ESTAN TRABAJANDO PARA PODER SUMINISTRAR UN MOTOR Y SOLUCIONAR LA INCIDENCIA.

EN LAS PROXIMAS HORAS, EN FUNCION DE LA RECUPERACIÓN DEL NIVEL FREATICO DEL POZO SECUNDARIO SE IRA ALMACENANDO AGUA PARA PODER DAR SUMINISTRO A LAS VIVIENDAS. EN ESTOS MOMENTOS NO PODEMOS PRECISAR EL TIEMPO QUE TARDARA EN RECUPERAR EL NIVEL

A PARTIR DE LAS 21:00 H, VAMOS A COMENZAR EL REPARTO DE GARRAFAS DE AGUA POTABLE EN EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO CLARA CAMPOAMOR (ANTIGUA CASA DEL MEDICO) Y SUMINISTRO DE AGUA NO POTABLE PARA USO DE SANITARIOS (WC) QUE SERA REPARTIDO POR EL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL EN LOS DOMICILIOS.

LES IREMOS MANTENIENDO INFORMADOS. DISCULPEN LAS MOLESTIAS.